

BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach
FW 309 Teile 1 und 7

Wärme-Versorgungssystem
Nahwärmenetz Nord, Straubing
Betreiber
Stadtwerke Straubing GmbH

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungsnetz
folgende Kennzahlen:

Primärenergiefaktor:

fP nach § 22 Absatz 2, GEG **0,48**

Berechnet nach FW 309-1:2023

fP nach § 22 Absatz 3, GEG **0,48**

nach Kappung und EE-Bonus (nach GEG zu verwenden)

Emissionsfaktor CO₂-Äquivalent:

fCO₂eq. nach Anlage 9 Nr. 1c, GEG **78 g/kWh**

Berechnet nach FW 309-1:2023

Datenbasis: Plandaten

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 28.02.2030

Ausgestellt am 28.02.2023 von

AGFW-Gutachter Nr. FW609-388
Dipl.-Kfm. (Univ)
Dipl.-Ing. (FH)
Martin Reuter



B I S R
Beratende Ingenieure
Michael Schwarz &
Martin Reuter GbR